

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ

Εγκαταστάσεις κλιματισμού

14-6-2014

Θέμα Α

- A1.** α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Λάθος

A2.

1. στ
2. ε
3. δ
4. β
5. α

Θέμα Β

B1. Σελ. 353 «Ο αέρας ο οποίος... τροφοδοσίας των ΚΜ.»

B2.

- Από τη δραστηριότητα κάθε ανθρώπου.
- Από το φύλο του ανθρώπου.
- Από την ηλικία των ατόμων που βρίσκονται στο κλιματιζόμενο χώρο.
- Από τη θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου (t_{db}) του κλιματιζόμενου χώρου.

Θέμα Γ

Γ1.

- Από αγωγιμότητα.
- Από ακτινοβολία
- Από την είσοδο εξωτερικού αέρα

Γ2.

- Τοίχου (επίτοιχα)
- Οροφής
- Δαπέδου
- Ειδικής κατασκευής ή ειδικών προδιαγραφών

Θέμα Δ

Δ1. Σελ. 215 «Τη μορφή του δικτύου... και δευτερεύοντες αεραγωγούς.» Οποιαδήποτε τρία (3) στοιχεία.

Δ2. Σελ. 354, 355 «Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας... βελτιστοποίηση της απόδοσης.»